# Préfecture du Jura
# ARS Bourgogne Franche Comté - Délégation Territoriale du Jura

## Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 10 juin 2025

## Unité de gestion: ADD.DU SIAEP DE BEAUFORT STE AGNES

## Exploitant: SIAEP DE BEAUFORT SAINTE AGNES

Date prélèvement et mesures de terrain : 26 mai 2025 à 11h10.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
BONNAUD - (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau: Eso a turb. < 2 sortie production

Nom du point de surveillance: SORTIE STATION - SAVIGNY-EN-REVERMONT
Localisation exacte du prélèvement: ROBINET

Code du point de surveillance: 0000002117 Code installation: 001538 Numéro de prélèvement: **00125188**

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

**03900125188**

| | | | Références de qualité | | Limites de qualités | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)** | | | | | | |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 | µg/L | | | | |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | µg/L | | | | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 | µg/L | | | | |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,100 | µg/L | | | | 0,1 |