**Préfecture de Saône-et-Loire**
**ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de Saône-et-Loire**

# Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 26 juin 2025

## Unité de gestion: BEAUFORT SAINTE AGNES

## Exploitant: S.I.E. DE BEAUFORT SAINTE AGNES

Date prélèvement et mesures de terrain : 16 juin 2025 à 10h15
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
SAVIGNY EN REVERMONT - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: BOURG - SAVIGNY-EN-REVERMONT
Localisation exacte du prélèvement: mairie, robinet Sanitaire

Code du point de surveillance: 0000001178 Code installation: 001174 Numéro de prélèvement: **00128738**

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté- Unité Territoriale de Saône-et-Loire
113, rue de Paris 71020 MACON CEDEX tandard: 0 808 807 107

07100128738

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 18,0 | °C | | 25 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,0 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,09 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,12 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | 15 | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | NFU | | 2 | | |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 652 | µS/cm | 200 | 1 100 | | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | 0,1 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |