Préfecture de Saône-et-Loire
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de Saône-et-Loire

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 18 juillet 2025

Unité de gestion: BEAUFORT SAINTE AGNES

Exploitant: S.I.E. DE BEAUFORT SAINTE AGNES

Date prélèvement et mesures de terrain : 10 juillet 2025 à 09h08
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
SAVIGNY EN REVERMONT - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: HAMEAU DE BEAUVERNOIS - SAVIGNY-EN-REVERMONT
Localisation exacte du prélèvement: 1 HAMEAU DE BEAUVERNOIS 4166 route de sagy, robinet extérieur

Code du point de surveillance: 0000003125 Code installation: 001174 Numéro de prélèvement: **00129085**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pourl'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté- Unité Territoriale de Saône-et-Loire
113, rue de Paris 71020 MACON CEDEX tandard: 0 808 807 107

07100129085

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	21,0	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	0,34	µg/L				0,5
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	606	µS/cm	200	1 100		