Préfecture du Jura
ARS Bourgogne Franche Comté - Délégation Territoriale du Jura

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 17 février 2026

Unité de gestion: ADD.DU SIAEP DE BEAUFORT STE AGNES

Exploitant: SIAEP DE BEAUFORT SAINTE AGNES

Date prélèvement et mesures de terrain : 11 février 2026 à 10h45.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSEDU JURA (LDA39), POLIGNY

Nom et type d'installation:
SIAEP DE BEAUFORT SAINTE AGNES - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: SAINT AGNES - CENTRE BOURG - VAL-SONNETTE
Localisation exacte du prélèvement: 6 chemin des vignes - cuisine

Code du point de surveillance: 0000001992 | Code installation: 001510 | Numéro de prélèvement: **00127566**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

03900127566

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	10,0	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,25	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,40	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	33,4	°f				
Titre hydrotimétrique	35,1	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	<10	µg/L		200		
Manganèse total	<2	µg/L		50		
MINERALISATION						
Chlorures	6,5	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	650	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	23	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,84	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	3,1	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	0	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr